

Предписание № 993/1/1  
 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 98 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан (далее – МБОУ Школа № 98 ГО г. Уфа РБ), руководителю.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору – (заместителя) начальника ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР ГУ МЧС по РБ Р.Р. Хабибова от «12» августа 2016 года № 993,

(наименование органа НД)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «02» по «05» сентября 2016 года проведена внеплановая (выездная), проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору капитаном внутренней службы Соколовым Дмитрием Игоревичем в отношении объекта(ов) защиты (комплекс зданий и помещений) используемых МБОУ Школа № 98 ГО г. Уфа РБ, расположенным по адресу: г. Уфа, ул. Суворова, 35.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ Школа № 98 ГО г. Уфа РБ Харисовой Татьяной Евгеньевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательные требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Подвальные помещения.				
1.	Выходы из подвального этажа совмещены с общими лестничными клетками.	СНиП 21-01-97* п. 6.9.	17 июля 2017 года	
4-х этажное здание				
2.	Двери лестничных клеток не имеют приспособления для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	СНиП 21-01-97* п. 6.18.	17 июля 2017 года	
3.	Не смонтировано эвакуационное освещение путей эвакуации, зон повышенной опасности и аварийное освещение подключаемое к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43, СП 52.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*) п. 7.105, 7.106.	17 июля 2017 года	
4.	В лестничных клетках на путях эвакуации здания устроены ступени с различной высотой.	СНиП 21-01-97* п. 6.28.	17 июля 2017 года	
5.	Зазоры между маршами лестничных клеток и поручнями ограждений лестничных клеток составляет менее 75мм нормируемых.	СНиП 21-01-97* п. 8.9.	17 июля 2017 года	
2-х этажное здание				
6.	Не смонтировано эвакуационное освещение путей эвакуации, зон повышенной опасности и аварийное освещение подключаемое к источнику питания, не зависящему от источ-	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43, СП 52.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*) п. 7.105, 7.106.	17 июля 2017 года	

	ника питания рабочего освещения.			
		Чердак, кровля здания.		
7.	На кровле здания не установлено ограждение.	СНиП 21-01-97* п. 8.11, ГОСТ 25772	17 июля 2017 года	
8.	В местах перепада высот кровель более 1 м, не смонтированы пожарные лестницы.	СНиП 21-01-97* п. 8.7.	17 июля 2017 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы по  
пожарному надзору Д.И. Соколов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

« 05 » сентября 20 16 г.



Предписание для исполнения получил:

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

« 05 » сентября 20 16 г.

Директор МБОУ Школа № 98 ГО г. Уфа РБ  
Харисова Т.Е.

(должность, фамилия, инициалы)